

BIZONYÍTVÁNY




Kérelem bejegyzés S04/13/0106/40

az

Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 1988 december 21.-i Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 1993 július 22.-i Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján elvégzett

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATRÓL

Termék: Külső műanyag bejárati ajtók
Rendszer: GEALAN S8000IQ
Gyártó: MARSHALL Ablakgyár Kft., 3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Telephely: 3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Termékszabvány: EN 14351-1: 2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.
Termék rendeltetési célja: Emberek állandó tartózkodására alkalmas épületek függőleges falaiban alkalmazott nyílászáró

Minta	1	2	3	Vizsgálati szabvány	A közvetlen alkalmazás keretei
	 Befelé nyíló	 Kifelé nyíló	 Befelé nyíló		
Méreték (B x H):	1100x2250 mm	1196x2365 mm	1963x2358 mm	Osztályozási szabvány	
Jellemző	Kijelentett érték				
Légzáróság (NB)	4 osztály	3 osztály	4 osztály	EN1026 EN 12207 EN1027	a vizsgált minta teljes területének -100 %-a és +50 %-a között
Vízzáróság (NB)	7A osztály	7A osztály	7A osztály	EN 12208	
Szélteherrel szembeni ellenállás (NB)	C1 osztály	C5 osztály	C3 osztály	EN12211 EN 12210	a vizsgált minta tokja szélességének és magasságának -100 %-a között
Hőátbocsátási tényező (NB)	Üvegezés: $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, alumínium távtartó: $U_D = 1,4 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI SPACER távtartó: $U_D = 1,3 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, alumínium távtartó: $U_D = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI SPACER távtartó: $U_D = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Ajtó panel $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U_D = 1,2 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Ajtó panel $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; $U_D = 0,97 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$			EN ISO 10077-1	A teljes terület $\leq 2,3 \text{ m}^2$

1. megjegyzés: A bejelentett laboratórium hatáskörébe tartozó jellemzőket (NB) jelzi.

2. megjegyzés: Ez a bizonyítvány csak a 20128313, 2014189, 20142177, 40-13-0252-3, sz. jegyzőkönyvekkel együtt érvényes.

Nitra, 2013.06.26

Daša Kozáková
1301 sz. Bejelentett szervezet vezetője
képviselőként
Ladislav Lósy
Nitrai részleg igazgatója



Osvedčovací miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Branekého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmánova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

BIZONYÍTVÁNY

Kérelem bejegyzés S04/13/0106/40


az

Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 1988 december 21.-i Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 1993 július 22.-i Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján elvégzett

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATRÓL

Termék: Műanyag ablakok és erkélyajtók
Rendszer: GEALAN S 8000IQ
Gyártó: MARSHALL Ablakgyár Kft., 3350 Kál, Dózsa György utca 37, Magyarország
Telephely: 3350 Kál, Dózsa György utca 37, Magyarország
Termékszabvány: EN 14351-1: 2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítmőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.

Termék rendeltetési célja: Emberek állandó tartózkodására alkalmas épületek függőleges falaiban alkalmazott nyílászáró

Minta	Jellemző	Kijelentett érték	Vizsgálati szabvány	A közvetlen alkalmazás keretei
 Méretek (B x H) : 1.230 m x 1.480 m	Léghanggátlás (NB)	Üvegezés: (4-16-4) mm $R_w(C, C_{tr}) = 34 (-1; -4) \text{ dB}$ Üvegezés: (8-16-6) mm $R_w(C, C_{tr}) = 43 (-2; -7) \text{ dB}$	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1	A teljes terület $\leq 2,7 \text{ m}^2$
	Hőátbocsátási tényező (NB)	Üvegezés: $U_0 = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, alumínium távtartó: $U_w = 1,3 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_0 = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI távtartó: $U_w = 1,2 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_0 = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, alumínium távtartó: $U_w = 1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ Üvegezés: $U_0 = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, TGI távtartó: $U_w = 0,93 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	EN ISO 10077-1	A teljes terület $\leq 2,3 \text{ m}^2$

1. megjegyzés: A bejelentett laboratórium hatáskörébe tartozó jellemzőket (NB) jelzi.

2. megjegyzés: Ez a bizonyítvány csak a 40-13-0252-1, P020306.1, P020306.4 sz. jegyzőkönyvekkel együtt érvényes

Nitra, 2013.06.26

Daša Kozáková
1301 sz. Bejelentett szervezet vezetője
képviselésében
Ladislav Lósy
Nitrai részleg igazgatója



Osvedčovanie miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmanova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba

BIZONYÍTVÁNY

Kérelem bejegyzés S04/13/0106/40






az

Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 1988 december 21.-i Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 1993 július 22.-i Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján elvégzett

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATRÓL

Termék: Műanyag ablakok és erkélyajtók
Rendszer: GEALAN S 8000IQ
Gyártó: MARSHALL Ablakgyár Kft., 3350 Kál, Dózsa György utca 37, Magyarország
Telephely: 3350 Kál, Dózsa György utca 37, Magyarország
Termékszabvány: EN 14351-1: 2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesíthetőségi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.

Termék rendeltetési célja: Emberek állandó tartózkodására alkalmas épületek függőleges falaiban alkalmazott nyílászáró

Minta	1	2	3	4	5	Vizsgálati szabvány	A közvetlen alkalmazás keretei
	 fix részel	 erkélyajtó	 váltószárnyas	 váltószárnyas	 nyíló-bukó		
Méreték (B x H):	1396x2376 mm	1176x2376 mm	1882x2376 mm	2064x1576 mm	1395x1575 mm	Osztályozási szabvány	
Jellemző	Osztályozás – Kijelentett érték						
Légzáróság (NB)	4 osztály	4 osztály	4 osztály	4 osztály	4 osztály	EN 1026 EN 12207	a vizsgált minta teljes területének -100 %-a és +50 %-a között
Vízzáróság (NB)	9A osztály	9A osztály	9A osztály	E750 osztály	9A osztály	EN 1027 EN 12208	
Szélteherrel szembeni ellenállás (NB)	C5 osztály	C5 osztály	C4 osztály	C5 osztály	C5 osztály	EN 12211 EN 12210	a vizsgált minta tokja szélességének és magasságának -100 %-a
Biztonsági eszközök teherbírása (NB)	350N	350N	350N	350N	350N	EN 14609 EN 14351-1 EN 12400	a vizsgált minta teljes területének -100 %-a
Működtető erők	1 osztály	1 osztály	1 osztály	1 osztály	-	EN 12046-1 EN 13115	
Mechanikai ellenállóság	3 osztály	4 osztály	4 osztály	4 osztály	-	EN 12046-1 EN 14608 EN 14609 EN 13115	
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	2 osztály	2 osztály	2 osztály	2 osztály	-	EN 1191 EN 12400	

1. megjegyzés: A bejelentett laboratórium hatáskörébe tartozó jellemzőket (NB) jelzi.

2. megjegyzés: Ez a bizonyítvány csak a 101 24993, 10226594 sz. jegyzőkönyvekkel együtt érvényes

Nitra, 2013.06.26

Daša Kozaková
1301 sz. Bejelentett szervezet vezetője
képviselésében
Ladislav Lósy
Nitrai részleg igazgatója



Osvedčovanie miesto OM 04, člen EOTA
Notifikovaná osoba 1301
Autorizovaná osoba SK04
Autorizovaná osoba SKTC-105



Úsek preukazovania zhody
Studená 3, 821 04 Bratislava

Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Pobočka Nové Mesto n/Váhom
Trenčianska 1872/12, 915 05 Nové Mesto n/Váhom
Pobočka Nitra
Braneckého 2, 949 01 Nitra
Pobočka Zvolen
Jesenského 15, 960 01 Zvolen

Pobočka Žilina
A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina
Pobočka Košice
Krmánova 5, 040 01 Košice
Pobočka Prešov
Budovateľská 53, 080 01 Prešov
Pobočka Tatranská Štrba
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba