

Az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK 1988 december 21.-i Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK 1993 július 22.-i Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv előírásai alapján kiadott

S04/13/0069/40/SN sz. ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Termék:	Műanyag ablakok és erkélyajtók Külső műanyag bejárati ajtók
Rendszer:	INOUTIC ARCADE, INOUTIC ARCADE renovációs ablaktok
Rendszergyártó:	Inoutic/Deceuninck, spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky, Csehország
Gyártó:	MARSHALL Ablakgyár Kft., 3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Telephely:	3350 Kál, Dosza György utca 37, Magyarország
Termékszabvány:	EN 14351-1: 2006+A1:2010 Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók.

Termék rendeltetési célja: Emberek állandó tartózkodására alkalmas épületek függőleges falaiban alkalmazott nyílászáró

Ez az első típusvizsgálati jegyzőkönyv az akkreditált vizsgálati laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekből van összeállítva, azok azonosítási száma és a termék jellemzőire utalva:

- 1) 40-13-0162-1 sz. - hőátbocsátási tényezőt - műanyag nyíló-bukó ablak, INOUTIC ARCADE rendszer (tok 1230x1480 mm), kelt 2012.02.08,
- 2) 40-13-0162-2 sz. - hőátbocsátási tényezőt - Külső műanyag bejárati ajtók, INOUTIC ARCADE rendszer (tok 1230x2180 mm), kelt 2013.02.08

és az egyes alábbi más akkreditált vizsgálati laboratóriumok által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvekből van összeállítva, azok azonosítási száma és a termék jellemzőire utalva:

- 3) 142/12 sz. - szélteherrel szembeni ellenállás, vízzáróság, légzáróság, biztonsági eszközök teherbírása - műanyag kétszárnyú ablak nyíló-bukó és nyíló szárnyal, INOUTIC ARCADE rendszer, (tok 2084x1563 mm), kelt 2012.05.31, kiadott CSI a.s. Zlín, Csehország
- 4) 142/12 sz. - szélteherrel szembeni ellenállás, vízzáróság, légzáróság, biztonsági eszközök teherbírása - műanyag kétszárnyú ablak nyíló-bukó és nyíló szárnyal, INOUTIC ARCADE rendszer, (tok 1500x1500 mm), kelt 2012.05.31, kiadott CSI a.s. Zlín, Csehország.
- 5) 142/12 sz. - szélteherrel szembeni ellenállás, vízzáróság, légzáróság, biztonsági eszközök teherbírása - műanyag erkélyajtó nyíló-bukó szárnyal, INOUTIC ARCADE rendszer, (tok 900x2100 mm), kelt 2012.05.31, kiadott CSI a.s. Zlín, Csehország.